



# KONNEKTION PLAN 4-5

- FÖRKLARINGAR BEFINTLIGT**
- BEF. MARKBÄDD
  - BEF. SLUTEN TANK
  - BEF. 3-KAMMARBRUNN
  - BEF. MULLTOA
  - BEF. STENKISTA/INFILTRATION
  - BEF. BRUNN PÅ SPILLVATTEN
  - BEF. SPILLVATTENLEDNING
  - BEF. VATTENLEDNING
  - BEF. DAGVATTENLEDNING
  - BEF. VATTENBRUNN BORRAD
  - BEF. VATTENBRUNN GRÄVD
  - BEF. VATTENGÅNG SPILLVATTEN
  - LÖVTRÄD
  - BARRTRÄD
  - STAKET/STÄNGSEL
  - BEF. TELEKABEL (EJ INMÄTT ALP)
  - BEF. BELYSNINGSSTOLPE

- OBS! INGA ELKABLAR INMÄTTA AV ALP  
DIGITALA UNDERLAG FRÅN UDDEVALLA ENERGI**
- MATARKABEL 10kV (LUFTLEDN.)
  - MATARKABEL 10kV (MARKLEDN.)
  - MATARKABEL 0,4kV (LUFTLEDN.)
  - MATARKABEL 0,4kV (MARKLEDN.)
  - SERVISKABEL MARK
  - SERVISKABEL LUFT
  - TOMRÖR EL/OPTOKABEL

- FÖRKLARINGAR NYTT**
- ARBETSOMRÅDE
  - NY VATTENLEDNING
  - NY SPILLVATTENLEDNING
  - NY TRYCKSPILLVATTENLEDNING
  - NY AVSTÄNGNINGSVENTIL VATTEN
  - NY AVSTÄNGNINGSVENTIL TRYCKSPILL
  - NY RENSBRUNN SPILLVATTEN
  - NY TILLSYNSBRUNN SPILLVATTEN
  - NY SPOLPOST VATTEN
  - NY SPOLPOST TRYCKSPILL
  - NY PROPPAD AVSÄTTNING TRYCKSPILL
  - NY PROPPAD AVSÄTTNING
  - ISOLERSKIVA

Koordinatsystem SWEREF 99 12 00  
Höjdsystem RH2000  
0 5 10 20 30 40 50 m

Ek och dess rötter får ej skadas, benäms i Biotopskyddet.  
På en sträcka på 10 meter ska skelettjord användas förbi ekens rötter.  
Viktigt att ekens rötter hålls fuktiga hela tiden under frilaggnen.  
Stamsugningsbil har med fördel används i tidigare projekt för att få bort jord mm.

Korsande ø160 PVC  
Osäker! Lage och höjd

DTB BL+10,40  
VG +8,60 ø160 PVC

Ø PVC  
f1 Lage och höjd

DNB BL+9,94

|      |      |                    |       |       |
|------|------|--------------------|-------|-------|
| REV. | ANT. | REVIDERINGEN AVSER | SIGN. | DATUM |
|------|------|--------------------|-------|-------|

**FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG**

UDDEVALLA VATTEN AB  
KANSLIBÄCKEN 9  
451 34 UDDEVALLA  
TEL. 0522-69 63 88

**RESTENÄS SKOLA**  
VA-SANERING

Adress Nasseströ: Box 8 - 465 21 Nasseströ - Tel 0512-51030  
Adress Gållene: Box 30 - 513 21 Gållene - Tel 0511-50590

|            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| UPPDR NR   | RITAD AV      | GRANSKAD AV |
|            | Andreas Björk | LJB         |
| DATUM      | ANSVARIG      |             |
| 2019-11-01 | Lars J. Björk |             |

|           |              |           |            |     |
|-----------|--------------|-----------|------------|-----|
| VA-plan 4 | SKALA-FORMAT | PROJEKTNR | RITNINGSNR | REV |
|           | 1:400 - A1   | 31022     | R-51-1-04  |     |